

平成24年 7月12日

July 12, 2012

NINGBO CHENGLONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  
G. MANAGER MA YUAN FANG

東京都渋谷区代々木5-14-12  
一般財団法人 電気安全環境研究所  
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo  
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories (JET)  
Product Certification Division

平成24年 5月24日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間用品に  
つきましては、同封の適合性同等検査合格書のとおり平成24年 7月12日付  
にて交付され、平成31年 7月11日まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of May 24, 2012, for conformity assessment for the  
specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Jul 12, 2012 and the term  
of validity of this certificate is from the date of its issue to Jul 11, 2019.

### 記

1. 受付番号 : A12T0231  
Project No.

2. 特定電気用品名 : 差込みプラグ  
Name of Product Attachment plugs

3. 製品の型 : FH-2  
Model

4. 合格書番号 : JET2789-43001-1008  
Statement Number

5. 製造工場名 (Manufacturer)

住所 : SIMEN TOWN, YUYAO, ZHEJIANG, 315472, CHINA  
Address

氏名又は名称 : NINGBO CHENGLONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  
Name

6. 型式 : (Type)

125V, 12A, 極配置II, 一体成形, 合成樹脂絶縁, 合成樹脂外郭, 差込み接続,  
非防水型

# 適合性同等検査合格書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliance and Material Safety Law (hereunder referred to as the Law) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Law (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Law).

1. 合格書番号: JET2789-43001-1008  
Statement Number
2. 交付年月日: 平成24年7月12日  
Effective Date July 12, 2012
3. 有効年月日: 平成31年7月11日  
Date of Validity July 11, 2019
4. 申込者名 (Applicant)  
住所: SIMEN TOWN, YUYAO, ZHEJIANG, 315472, CHINA  
Address

氏名又は名称: NINGBO CHENGLONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  
Name

5. 特定電気用品名: 差込みプラグ  
Name of Product Attachment plugs
6. 型式の区分: 別紙のとおり  
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製造工場名 (Manufacturer)  
住所: SIMEN TOWN, YUYAO, ZHEJIANG, 315472, CHINA  
Address

氏名又は名称: NINGBO CHENGLONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.  
Name

8. 適用試験規格: 電気用品の技術上の基準を定める省令第1項  
Applied Standard for Testing Article 1 of The Technical Requirements of the METI Ordinance  
別表第四1及び6

Appendix 4 Section 1 and Section 6

9. 適合性検査の方法: (Testing Method for Conformity Assessment)

- 1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令に定める方法

With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the Electrical Appliance and Material stipulated in the METI Ordinance.

- 2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法

With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method prescribed in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities in appendix 4 of Enforcement Regulations of the Law.

一般財団法人 電気安全環境研究所  
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratory

理事長 末廣 恵雄  
President Shigeo Suehiro

東京都渋谷区代々木5-14-12 (5-14-12, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo)

# 適合性同等検査合格書別紙

Statement of Conformity Assessment

## 型式の区分

Type Classification

要 素 Factor	区 分 Classification
定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
定格電流 Rated current	(3) 7Aを超え15A以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 15A
極の配置（電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和三十七年通商産業省令第八十五号。以下「技術基準省令」という。）別表第四6(1)ニ(ホ) aに定める寸法に適合するものの場合に限る。） Pole configuration (limited to those specified in sub-clause 6.1.4(5)a of Appendix 4 based on the METI ordinance No.85 in 1962)	(1) IIのもの II
刃の取付けの方式 Blade fixing method	(1) 一体として成形されているもの Integrated type
主絶縁体の材料 Insulation materials	(1) 合成樹脂のもの Plastic
外郭の材料 Outer case materials	(2) 合成樹脂のもの Plastic
接続の方式 Connection method	(1) 差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。） Plug-in type (excluding those with locking nuts)
防水構造 Type of waterproof	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type